

# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021 / 2022 гг.

выдан

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Арамашевская средняя общеобразовательная школа имени  
Героя Советского Союза Михаила Мантурова»  
МО Алапаевское,

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  
готовности к отопительному периоду:

МОУ «Арамашевская средняя общеобразовательная школа имени  
Героя Советского Союза Михаила Мантурова», с. Арамашево, ул.  
Школьная, 1.

Учреждения готовы к отопительному сезону 2021-2022 г.г.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 10.08.2021 г.

Первый заместитель главы Администрации  
МО Алапаевское по ЖКХ, строительству и  
транспорту

  
Д.А. Толмачев

**АКТ**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.**

с. Арамашево  
(место составления акта)

10 августа 2021 г  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы муниципального образования Алапаевское от 26 мая 2021 г. № 441,

в составе:

- председатель комиссии – Толмачев Денис Анатольевич, первый заместитель главы Администрации муниципального образования Алапаевское, председатель.
- заместитель председателя комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», заместитель председателя.

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Белоусова Наталья Васильевна, ведущий специалист Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Ялунина Маргарита Николаевна, глава Арамашевской сельской администрации Администрации МО Алапаевское
- Представитель ОАО «ОТСК» (по согласованию)
- Представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию)

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское №441


---

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к  
отопительному периоду)

в период с 01.08.2021 г. по 20.08.2021 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**муниципальное общеобразовательное учреждение «Арамашевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила Мантурова»**  
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

  
Телегина Лариса Николаевна  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Здания(й) муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Арамашевская СОШ», расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Школьная, д. 1

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт от 13.07.2021 промывки систем отопления зданий и сооружений (ООО «Теплосфера» Зиновьев В.В. 13.07.2021)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплоснабжающих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения	Выполнено	Ремонтируется по мере необходимости
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт № б/н от 13.07.2021 испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден (ООО «Теплосфера» Зиновьев В.В. 13.07.2021)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы тепловой энергии отсутствуют.
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания от 17.08.2021г., расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Школьная, д.1 утвержден директором МОУ «Арамашевская СОШ»
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты	Выполнено	Акт (подготовка узла учета тепловой энергии) № 24 от

	периодической поверки приборов учета.		17.08.2021 (ИП Рытик В.П.)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	<b>Не требуется</b>	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Не требуется</b>	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	<b>Не требуется</b>	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден ОАО «ОТСК»
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	<b>Не требуется</b>	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	<b>Выполнено</b>	Договор теплоснабжения №ОТ01ТЭ0000000283 от 11.01.2021 заключен с ОАО "ОТСК"
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	<b>Не требуется</b>	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	<b>Выполнено</b>	Акт сверки взаимных расчетов по МК № ОТ01ТЭ 0000000283 от 06.07.2021г. с ОАО «ОТСК»
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	<b>Не требуется</b>	Ремонтный персонал отсутствует
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	<b>Не требуется</b>	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	<b>Выполнено</b>	Аварийные запасы расходных материалов отсутствуют (приобретаются по мере необходимости)

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**МОУ «Арамашевская СОШ»**

(наименование объекта)

## Готово к отопительному периоду 2021-2022 гг.

### Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):


1. Акт промывки системы отопления. (№ б/н от 13.07.2021г)
2. Акт испытания на плотность и прочность. (№ б/н от 13.07.2021г)
3. Акт осмотра здания от 17.08.2021г.
4. Акт готовности узла учета тепловой энергии на отопительный период 2021-2022 годов № 24 от 17.08.2021г.
- 5 Акт сверки взаимных расчетов по МК № ОТ01ТЭ0000000283 от 11.01.2021г на 06.07.2021г.

Председатель комиссии: Д.А. Толмачев  
 Заместитель председателя комиссии: Т.Д. Антипанова  
 Члены комиссии: А.Ю.Леонтьев  
 Н.В.Белоусова  
 М.Н. Ялунина

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_

По согласованию:

Представитель ОАО «ОТСК»

  
 \_\_\_\_\_

Представитель Уральского управление Ростехнадзора \_\_\_\_\_

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 \_\_\_\_\_ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)